


CTP Architectes Ordre des Architectes LR° S01312				PV	
COMPTE RENDU N° 32					
		Date de la visite :	Mardi 25/04/2022	32	
P1	Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS 00 Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS				
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots Marché n° : 21POR06					
Maîtrise d'Ouvrage :		MAIL	TELEPHONE		
Représenté par,	Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60		
	Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89		
	Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04		
Architecte :	Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25		
Coordonnateur SPS :	Mr Angilella	jma@imatec.fr	06 06 49 69 19		
Coordinateur SSI :	SO				
Bureau de Contrôle :	Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47		
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS Clément	clermont@marcory.fr ----->	04 67 96 79 30 06 74 98 98 29	
10	SOLS / MUR & PEINTURE	Le Marcory. Ent. Violan	contact@violan-peinture.fr		


RESERVES avant réception de la chape fluide

1	► LOT 10 : MARCORY / VIOLAN
2	R+1 > Chape liquide / isochape
3	Pour corriger les défauts de la chape liquide (Cf. PV n°30), l'entreprise Euro-chape doit prévoir un ragréage après le redimensionnement de la trémie. - URGENT - <u>Rappel</u> Prévoir intervention fin de SEMAINE n°17/2022

LIEN <https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjf1Fq9zcsC9>

PHOTOS du : 19/04/2022

TREMIE NON CONFORME



Photos du 19/04/2022 ▲




◀ Plan 24/02/2020

Dénonce du 28/03/2022 ▲

RESERVES avant réception de la chape fluide

MULTIPLES CRATERES



RESERVES avant réception de la chape fluide

