Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE		Etat d'avancement • Dossier des Ouvrages Exécutés [DOE] • LEVEE des RESERVES [EXE8]
Adresse : Port de plaisance 34250 PALAVAS-LES-FLOTS		
Marché n° : 21POR06	DOE & EXE8	

A toutes l'ensemble des entreprises :

Tableau récapitulatif de l'état d'avancement pour la réception des dossiers.
Numériques et sur support USB en 2 exemplaires minimum.

1. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Lien de téléchargement des DOE : http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/

LOT	Entreprise	URL	Support USB	Etat
01	MARCORY	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/01_DOE-21POR06-/	NON	Définitif
02	CMA	Dossier DOE transmis sans sommaire	NON	Provisoire
03	CMA	Dossier DOE transmis sans sommaire	NON	Provisoire
04	Fr-Aluminium	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/04_DOE-21POR06-/	OUI	Définitif
05	SODAC	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/05_DOE-21POR06-/	OUI	Définitif
06	CAMBORDE	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/06_DOE-21POR06-/	NON	Définitif
07	GAYRAUD	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/07_DOE-21POR06-/	NON	Définitif
08	CFA	Sommaire fourni & visé sans transmission du DOE	NON	+ Réserves
09	CMA	DOE Non transmis	NON	+ Réserves
10	MARCORY	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/10_DOE-21POR06-/	NON	Définitif
11	EDISON	DOE transmis sans sommaire / Plan et synoptique non modifiés	NON	+ Réserves
12	TBM	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/12_DOE-21POR06-/	NON	Définitif

NOTA :

Les clés USB doivent être envoyées par courrier LRAR, à l'adresse suivante :

- CTP Architectes, 15 rue Molière, 34290 Servian

Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE		Etat d'avancement • Dossier des Ouvrages Exécutés [DOE] • LEVEE des RESERVES [EXE8]
Adresse : Port de plaisance 34250 PALAVAS-LES-FLOTS		
Marché n° : 21POR06	DOE & EXE8	

Tableau récapitulatif des réserves.

2. LEVEE des RESERVES (EXE8)

LOT	Entreprise	Observations / réserves	EXE 8 Date d'émission	Signature entreprise
01	Le MARCORY	Sommaire DOE en attente - Attestation de levée des réserves absente	31/08/2022	En attente
02	CMA	Sommaire DOE en attente <u>Réserves</u> • Répondre aux avis suspendus FRPB2 /M. DADONE • Nettoyage charpente & retouches en blanc • Pose/renfort du gousset [R+2/Asc.] • Nettoyage lames auvent R+2 (rouille blanche) - Attestation de levée des réserves en attente	Réserves	
03	CMA	Sommaire DOE en attente <u>Réserves</u> • Couper les goujons / lignes de vie R+2 • Fournir manuel d'utilisation lanterneau / R+2 • Reprise Trespa en sous-face tripode • Fourniture et pose descente EP [R+2/Asc.] • Fourniture et pose crapaudines sur entrées d'eau R+2 (x3) - Attestation de levée des réserves en attente	Réserves	
04	Fr-Aluminium	Sommaire DOE en attente Quitus de levée des réserves absent	30/08/2022	30/08/2022
05	SODAC	RAS	19/08/2022	19/08/2022
06	CAMBORDE	RAS	30/08/2022	30/08/2022
07	GAYRAUD	RAS	31/08/2022	En attente
08	CFA	DOE en attente <u>Réserves</u> • Fourniture et pose kit GSM • Cabine : bruit de frottement à corriger • Pas d'ouverture automatique des portes R+1 et R+2 • Nettoyage complet • Proposer contrats d'entretien avec variante • Pose LOGAPASS (Fourniture MOA) - Attestation de levée des réserves en attente	Réserves	
09	CMA	Sommaire DOE en attente <u>Réserves</u> • Réglage de l'ensemble des garde-corps	Réserves	

Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE		Etat d'avancement • Dossier des Ouvrages Exécutés [DOE] • LEVEE des RESERVES [EXE8]
Adresse : Port de plaisance 34250 PALAVAS-LES-FLOTS		
Marché n° : 21POR06	DOE & EXE8	

09	CMA	<ul style="list-style-type: none"> • Fournir et pose du remplissage garde-corps • Parachèvement l'ensemble des garde-corps (aspérités et impact sur galvanisation) • Fourniture et pose du retour GC su palier [R+2/Asc.] <p>- Attestation de levée des réserves en attente</p>	Réserves	
10	Le MARCORY	RAS	31/08/2022	En attente
11	EDISON	<p>DOE en attente</p> <p><u>Réserves</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Répondre aux avis suspendus FRPB2 /M. DADONE • Réception des travaux en attente de vérification opérationnelle <p>- Attestation de levée des réserves en attente</p>	Réserves	
12	TBM	RAS	31/08/2022	En attente
LOT	Entreprise	Observations / réserves	EXE 8 Date d'émission	Signature entreprise

Le, 31/08/2022
Laurent CASCALES

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34299 BEZIERS
SAS / Siret 50772925900022 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588