

Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE		<u>Etat d'avancement</u> • Dossier des Ouvrages Exécutés [DOE] • LEVEE des RESERVES [EXE8]
Adresse : Port de plaisance 34250 PALAVAS-LES-FLOTS		
Marché n° : 21POR06	DOE & EXE8	

A toutes l'ensemble des entreprises :

Tableau récapitulatif de l'état d'avancement pour la réception des dossiers.
Numériques et sur support USB en 2 exemplaires minimum.

1. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

/

IND C - 05/10/2022

Lien de téléchargement des DOE : http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/

LOT	Entreprise	URL	Support USB	Etat
01	MARCORY	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/01_DOE-21POR06-/	OUI	Définitif
02	CMA	Dossier DOE transmis sans sommaire	NON	x
03	CMA	Dossier DOE transmis sans sommaire	NON	x
04	Fr-Aluminium	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/04_DOE-21POR06-/	OUI	Définitif
05	SODAC	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/05_DOE-21POR06-/	OUI	Définitif
06	CAMBORDE	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/06_DOE-21POR06-/	OUI	Définitif
07	GAYRAUD	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/07_DOE-21POR06-/	OUI	Définitif
08	CFA	Sommaire fourni & visé sans transmission du DOE	NON	x
09	CMA	DOE Non transmis	NON	x
10	MARCORY	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/10_DOE-21POR06-/	OUI	Définitif
11	EDISON	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/11_DOE-21POR06-/	NON	x
12	TBM	http://files.ctpdce.com/PAL_5-DOE_21POR06/12_DOE-21POR06-/	NON	x

NOTA :

Les clés USB doivent être envoyées par courrier LRAR, à l'adresse suivante :

- CTP Architectes, 15 rue Molière, 34290 Servian

Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE		<u>Etat d'avancement</u> • Dossier des Ouvrages Exécutés [DOE] • LEVEE des RESERVES [EXE8]
Adresse : Port de plaisance 34250 PALAVAS-LES-FLOTS		
Marché n° : 21POR06	DOE & EXE8	

Tableau récapitulatif des réserves.

2. LEVEE des RESERVES (EXE8)

LOT	Entreprise	Observations / réserves	EXE 8 Date d'émission	Signature entreprise
01	Le MARCORY	RAS	31/08/2022	31/08/2022
02	CMA	Sommaire DOE en attente <u>A faire</u> <u>Réserves</u> • Répondre aux avis suspendus FRPB2 /M. DADONE • Nettoyage charpente & retouches en blanc • Pose/renfort du gousset [R+2/Asc.] • Nettoyage lames auvent R+2 (rouille blanche) - Attestation de levée des réserves en attente	Réserves	x
03	CMA	Sommaire DOE en attente <u>Réserves</u> • Couper les goujons / lignes de vie R+2 • Fournir manuel d'utilisation lanternneau / R+2 • Reprise tressa en sous-face tripode • Fourniture et pose descente EP [R+2/Asc.] • Fourniture et pose crapaudines sur entrées d'eau R+2 (x3) • Relevé étanchéité poteau Accueil - Attestation de levée des réserves en attente	Réserves	x
04	Fr-Aluminium	RAS	30/08/2022	30/08/2022
05	SODAC	RAS	19/08/2022	19/08/2022
06	CAMBORDE	RAS	30/08/2022	30/08/2022
07	GAYRAUD	RAS	31/08/2022	31/08/2022
08	CFA	<u>Réserves</u> • Fourniture et pose kit GSM • Cabine : bruit de frottement à corriger • Pas d'ouverture automatique des portes R+1 et R+2 • Nettoyage complet • Proposer contrats d'entretien avec variante • Pose LOGAPASS (Fourniture MOA) - Attestation de levée des réserves en attente	Réserves	x

Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE		<u>Etat d'avancement</u> • Dossier des Ouvrages Exécutés [DOE] • LEVEE des RESERVES [EXE8]
Adresse : Port de plaisance 34250 PALAVAS-LES-FLOTS		
Marché n° : 21POR06	DOE & EXE8	

LOT	Entreprise	Observations / réserves	EXE 8 Date d'émission	Signature entreprise
09	CMA	<u>Réserves</u> • Réglage de l'ensemble des garde-corps • Fourniture et pose du remplissage garde-corps • Parachèvement l'ensemble des garde-corps (aspérités et impact sur galvanisation) • Fourniture et pose du retour GC su palier [R+2/Asc.] - Attestation de levée des réserves en attente	Réserves	x
10	Le MARCORY	RAS	31/08/2022	31/08/2022
11	EDISON	Support USB du DOE non fourni	15/09/2022	15/09/2022
12	TBM	RAS	31/08/2022	x

Le, 05/10/2022
Laurent CASCALES

CTP Architectes
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 23 25

15 rue Molière, 34290 SERVIAN
SAS / Siret 50772925900022 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588