

ZAE La Plaine - 34830 CLAPIERS  
Tel. : 04 67 59 47 10  
Fax : 04 67 59 47 30  
Mail : [contact@gayraud-elec.fr](mailto:contact@gayraud-elec.fr)

**AFFAIRE :**

Localisation :

Capitaine du Port de plaisance  
34250 PALAYAS LES FLOTS.

**DESCRIPTIF :**

Travaux : Réaménagement RDC  
Type de bâtiment : Eclairage  
Source d'alimentation : Réseau  
Source de remplacement : /  
Régime de neutre : TT  
Eclairage de sécurité : BACS  
Référence des appareils de mesure :

Fluke T5  
Chavan Arnaud CA PM

Norme NFC 15-100	Chapitre 611- Inspection visuelle	C	NC	SO
611.2	Le matériel est conforme aux prescriptions de sécurité des normes de matériels applicables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
611.2	Le matériel est choisi correctement et installé conformément à la présente norme et aux instructions des constructeurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
611.2	Le matériel ne présente aucun dommage visible pouvant affecter la sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
611.3	Mesure de protection contre les chocs électriques mise en place de barrière, enveloppes, obstacles ou éloignement (voir annexe A et B de la partie 4-41)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
611.3	Présence de barrière coupe feu ou autre disposition empêchant la propagation du feu et protection contre les effets thermiques (voir parties 4-42,4-43 et 527)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
611.3	Choix des matériels et mise en œuvre dans les emplacements à risque d'explosion (voir chapitre 424)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
611.3	Choix des conducteurs pour les courants admissibles et la chute de tension (voir chapitre 523)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
611.3	Choix et réglage des dispositifs de protection et de surveillance (voir partie 5-53)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
611.3	Présence de dispositifs appropriés de sectionnement et de commande (voir partie 4-46 et 537)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
611.3	Respect des règles interdisant l'installation de dispositifs de coupure unipolaires sur le conducteur neutre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
611.3	Choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences externes (voir chapitre 512.2 et 522)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Respect des volumes en salle d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Respect de la classe et indice de protection IP des matériels dans les salles d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
611.3	Identification des conducteurs neutres et des conducteurs de protection (voir chapitre 514.3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
611.3	Présence de schémas, notices d'avertissement et informations analogues (voir 514.5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
611.3	Identification des circuits, fusibles, interrupteurs, bornes, etc. (voir chapitre 514)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
611.3	Réalisation des connexions des conducteurs (voir chapitre 526)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
611.3	Contrôle du serrage des conducteurs et vérification par tirage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
611.3	Accessibilité et identification pour commodité de manœuvre et de maintenance des dispositifs de coupure d'urgence (voir chapitre 536.3) et des dispositifs de coupure pour entretien mécanique (voir chapitre 536.4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

