LEGENDE CFO:

	PC 16A 2P+T		PC 16A 2P+T ondulée		Arret d 'urgence CFO
	PC PLEXO 16A 2P+T		PC TETRA 20A 3P+N+T		Arret d' urgence CVC
	PC PLEXO 20A 2P+T		PC TETRA 32A 3P+N+T		Arret d' urgence P.V
	PC 16A 2X2P+T		PC TRI 20A 3P+T		TGBT, TD (voir plan)
	PC 16A 3X2P+T		Alimentation directe		convecteur 500 W

LEGENDE Cfa: reseau, DI,interphonie

	Baie informatique	WIFI	Borne WIFI		Sirène D.I
	RJ 45		Platine de rue		Sirène flash pour locaux PMR D.I
	HDMI		Interphone video		Centrale incendie
	USB		Combiné interieur Interphone		Declencheur manuel (DM)
	Carillon				

ASCENSEUR PMR

PALIER

Ascenseur 3G6² 53

CLIM 1 3G2.5² 41

CLIM 2 3G4² 43

Bataideau Alu

A.U CVC

A.U GEN

A.U P.V

BAIE INFO IP00 IK00 42U

Baie info 3G2.5 01

2 RJ Video surveillance

PC T 01 3G2.5 31

PC FRIGO 3G2.5 23

PC 01 Men. 3G2.5 21

TISANERIE 9.05 m²

ECS 3G2.5 51

VMC 3G1.5 42

Palier existant

PC 02 3G2.5 22

PC-T 01 3G2.5 31

Pc Equipées sur poteau

Plafond Dalle HSP 230 Dalle technique U4P4SE2C2

ACCUEIL 47.60 m² ATTENTE

Pc Equipées sur poteau

PC-T 02 3G2.5 32

RJ Visiophonie

Pc Equipées sur banque d'accueil

Pc ecran

Pc Equipées sur banque d'accueil

PC T-03 3G2.5 33

RIDEAU AIR 5G2.5 55

Escalier

Alimentation TD RDC 5G10²

Remontée vers R+1

..TD00..

TD00 Alimenté depuis TGBT general capitainerie NS100N

ZONE II

1.15

Indice	Désignation	Date	Dessiné par:	Verifié par:
0	Edition originale	13/01/2023	[illegible]	P.L
1	Modifications LT,Postes de travail,PC menage	15/05/2023	[illegible]	P.L
2	Modifications éclairages, A.U entrée, baie info	31/05/2023	[illegible]	P.L
3				
4				
5				
6				
7				

Capitainerie
16 Boulevard Maréchal Joffre
34250 PALAVAS-LES-FLOTS

CFO/Cfa Implantation des equipements et alimentations

RDC

CFO/Cfa

Folio A2: 2 / 5

Echelle: 1 : 50