



laurent cascales <cascales.architecte@gmail.com>

Capitainerie / Avancement Lot Elec

2 messages

Renaud VISIER <r.visier@gayraud-elec.fr>

15 mai 2023 à 17:18

À : laurent cascales <cascales.architecte@gmail.com>

Cc : Cyril PAGEL-GRECHI <cyril.pagelgrechi@gmail.com>, directeur.port@palavaslesflots.com, maitredeport1 <maitredeport1@palavaslesflots.com>, s.cadillac@gayraud-elec.fr, C-energia <c-energia@orange.fr>, e.gayraud@gayraud-elec.fr

Bonjour,

Pour rappel, une équipe interviendra demain pour installer les chemins de câble et débrancher la base vie avant enlèvement.

Veuillez trouver comme demandé les plans ELEC à viser pour édition du devis modificatif et la planification de la suite de l'intervention.

Concernant les colonnes techniques, il n'y a pas de différence de prix entre les 3 modèles présentés. De plus, le modèle ENSTO (alu brossé) existe aussi en finition laqué blanche. Il n'y a pas de surcout, mais un délai de livraison de 4 semaines à prévoir.

Cordialement,

Renaud VISIER

06.26.53.94.62



ZAE La Plaine – 6 rue Georges Besse

34830 CLAPIERS

Tél : 04.67.59.47.10 - Fax : 04.67.59.47.30

r.visier@gayraud-elec.fr

3 pièces jointes

 **CAPITAINERIE R+1 Cfa A2.pdf**
300K

 **CAPITAINERIE RDC CFO Cfa A2.pdf**
373K

 **CAPITAINERIE RDC ECL A2.pdf**
317K

Cyril PAGEL-GRECHI <directeur.port@palavaslesflots.com> 16 mai 2023 à 14:00

À : Renaud VISIER <r.visier@gayraud-elec.fr>, laurent cascales <cascales.architecte@gmail.com>

Cc : Cyril PAGEL-GRECHI <cyril.pagelgrechi@gmail.com>, maitredeport1 <maitredeport1@palavaslesflots.com>, "s.cadillac@gayraud-elec.fr" <s.cadillac@gayraud-elec.fr>, C-energia <c-energia@orange.fr>, "e.gayraud@gayraud-elec.fr" <e.gayraud@gayraud-elec.fr>

Bonjour,

Ci-joint mes principales observations sur plans + plan implantation théorique des bureaux et banque d'accueil (vac localisation de l'implantation des colonnes techniques pour PC et RJ)

- Partie CFa :
 - 11 PC sont à supprimer car inutiles
 - 1 PC à ajouter à la tisanerie + 1 PC et 1 RJ45 sur mur entre WC et accueil
 - 2 RJ45 à ajouter dans local sécurité
 - 1 RJ45 pour visiophonie au niveau de la banque d'accueil
- Partie éclairage
 - Je ne vois pas l'utilité de la dalle dans le dégagement donnant sur local sécurité et baie. Je préférerais la continuité de l'éclairage par AMBIELLA + détecteur supplémentaire éventuellement
 - Tisanerie : est-ce qu'une dalle suffit ? Au vu de la forme du local, est-ce que des AMBIELLA sur interrupteur ne seraient pas plus adaptés ?
 - Zone accueil : planter les dalles en fonctions des postes de travail et de la banque d'accueil

Je reste à votre disposition,

Bien cordialement,



Cyril PAGEL-GRECHI

Directeur

Ports de Palavas-Les-Flots

Mobile 06 22 56 83 26

directeur.port@palavaslesflots.com

De : Renaud VISIER <r.visier@gayraud-elec.fr>

Envoyé : lundi 15 mai 2023 17:18

À : 'laurent cascales' <cascales.architecte@gmail.com>

Cc : 'Cyril PAGEL-GRECHI' <cyril.pagelgrechi@gmail.com>; Cyril PAGEL-GRECHI <directeur.port@palavaslesflots.com>; maitredeport1 <maitredeport1@palavaslesflots.com>; s.cadillac@gayraud-elec.fr; 'C-energia' <c-energia@orange.fr>; e.gayraud@gayraud-elec.fr

Objet : Capitainerie / Avancement Lot Elec

[Texte des messages précédents masqué]

3 pièces jointes



colonnes techniques.pdf

123K



DOC160523-001.pdf

844K



DOC160523.pdf

1906K