



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE4

**RECEPTION DES TRAVAUX
PROCES-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA
RECEPTION¹**

Le formulaire EXE4 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître d'œuvre, pour formaliser le procès-verbal des opérations préalables à la décision de réception des ouvrages.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Commune de Palavas Les Flots
16, boulevard Maréchal Joffre
34250 Palavas Les Flots

- Identification du titulaire du marché public

FRANCE ALUMINIUM
760 Route d'Avignon, 84450 SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON

C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

D - Objet du marché public

Travaux de Réhabilitation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots
Lot n° 02/ Menuiseries aluminium / Serrurerie

E - Objet des opérations préalables à la réception des ouvrages

■ Date d'achèvement des travaux proposée par le titulaire du marché public : 30/06/2023

■ Les opérations préalables à la réception des ouvrages portent sur :

(Cocher la case correspondante.)

✓ ☐ la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes :

☐ la réception partielle de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie

CH

F - Procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Je soussigné, Laurent CASCALES maître d'œuvre,

(Rappeler les nom et prénom du maître d'œuvre et cocher les cases correspondantes.)

- ☒ en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;
☐ en l'absence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, dûment avisé par mes soins ;
☐ en présence du titulaire du marché public ;
☐ en l'absence du titulaire du marché public dûment convoqué, par courrier en date du après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :

(Cocher les cases correspondantes.)

1. les épreuves, prévues au marché public :
☐ n'ont pas été effectuées ;
☐ ont été effectuées, à l'exception de celles indiquées à l'annexe n° 1 ci-jointe ;
☐ et sont concluantes ;
☐ et sont concluantes, à l'exception de celles indiquées à l'annexe n° ci-jointe ;
2. les travaux et prestations, prévus au marché public :
☐ ont été exécutés ;
☐ ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués à l'annexe n° 1 ci-jointe ;
3. les ouvrages :
☐ sont conformes aux spécifications du marché public ;
☐ sont conformes aux spécifications du marché public, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées à l'annexe n° 1 ci-jointe ;
4. les conditions de pose des équipements :
☒ sont conformes aux spécifications des fournisseurs ;
☐ ne sont pas conformes aux spécifications des fournisseurs.
5. les installations de chantier :
☐ ont été repliées ;
☒ n'ont pas été repliées ;
6. les terrains et les lieux :
☐ ont été remis en état ;
☒ n'ont pas été remis en état.

Dressé le 26/06/2023

Signature
CTP Architectes
(maître d'œuvre)
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 28 25

15 rue Molière, 34296 BEZIERS
SAS / Siret 507729259 00032 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588

☐ J'atteste que le titulaire du marché public a refusé de signer le présent procès-verbal.

Dressé le

28. juin 2023
Accepté le

Signature
(titulaire)

FRANCE ALUMINIUM
760, Route d'Avignon
84450 ST SATURNIN LES AVIGNON
Tél : 04 90 21 93 38 - france.aluminium@wanadoo.fr
Siret 424 291 357 00011 - APE 524 P

Signature
(Maître d'œuvre)

CM

• RESERVES

N°	Localisation	FRANCE-ALUMINIUM / Réserves
01	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés USB Récépissé MOE)
02	RDC/Accueil	Finition isolation au dessus de la traverse haute
03	RDC/ "	Fourniture et pose des couvre-joints sur traverses hautes [x3 faces] avant la pose des faux plafonds TRESPA
04	RDC/ "	Finition du panneau aluminium sur face extérieure sanitaire
05	RDC/ "	Pose des 3 entrées d'air VMC sur les portes d'accès / traverse haute des ouvrants [Fournitures grilles par LOT n°4] / 90 m3/h
06	RDC/ "	Fourniture et pose des 3 batardeaux
07	RDC/ "	Remplacement serrure du local technique GT
08	Ensemble	Fourniture et pose de 5 cylindres à clé unique. Demande de confirmation MOA [Accueil/yacht-club/bureaux]?
09	R+1/Menuiseries	Pose vitrage avec remplacement de la casse et subdivision suivant prescriptions MOE / [x2] > côté tripode & sur angle terrasse.
10	R+1/ "	Fourniture et pose des bavettes alu + profils de finition
11	R+1/ "	Fourniture et pose du panneau plein pour la sortie de gaine VMC
12	R+1/ "	Fourniture et pose de deux grilles à ventelles verticales pour entrée d'air h40x20cm [1600 cm² pour 750 m3/h] dans soubassement porte tierce (petit vantail)
13	Serrurerie/ Escalier	Fourniture, pose et correction des garde-corps [GC] des volets d'escalier béton, avec : 1 - Liaison réglementaire entre éléments 2 - Correctif du GC // Palier escalier 3 - Fixation du remplissage transparent en PMMA
14	"/ Palier	Fourniture, pose et correction [GC] rampant + liaison réglementaire avec poteau métallique.
14	"/ Terrasse	Finition, pose des [GC] / points singuliers, avec : 1 - Liaison avec façade béton 2 - finition Angle sud-ouest 3 - Liaisons et retours sur palier de l'escalier [IS] 4 - Liaisons entre palier [IS] & Palier / rampe PMR
14	Garde-corps	Meulage et traitement anticorrosion des surépaisseurs sur plats métalliques des mains courantes avant habillage bois (Cf. TBM)

CM.