



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE4

RECEPTION DES TRAVAUX PROCÈS-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION¹

Le formulaire EXE4 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître d'œuvre, pour formaliser le procès-verbal des opérations préalables à la décision de réception des ouvrages.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Commune de Palavas Les Flots
16, boulevard Maréchal Joffre
34250 Palavas Les Flots

- Identification du titulaire du marché public

CAMBORDE ENERGIES 34
6 Grand Rue, 34725 SAINT GUIRAUD

C - Identification du maître d'œuvre

CTP ARCHITECTES
15 rue Molière, 34 290 SERVIAN

D - Objet du marché public

Travaux de Réhabilitation de la capitainerie du Port de Plaisance de Palavas les flots
Lot n° 04/ PLOMBERIE & CVC

E - Objet des opérations préalables à la réception des ouvrages

■ Date d'achèvement des travaux proposée par le titulaire du marché public : .30/06/2023.....

■ Les opérations préalables à la réception des ouvrages portent sur :

(Cocher la case correspondante.)

✓ la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes :

la réception partielle de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie

F - Procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages

Je soussigné, Laurent CASCALES maître d'œuvre,

(Rappeler les nom et prénom du maître d'œuvre et cocher les cases correspondantes.)

- en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;
- en l'absence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, dûment avisé par mes soins ;
- en présence du titulaire du marché public ;
- en l'absence du titulaire du marché public dûment convoqué, par courrier en date du après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :

(Cocher les cases correspondantes.)

1. les épreuves, prévues au marché public :
 - n'ont pas été effectuées ;
 - ont été effectuées, à l'exception de celles indiquées à l'annexe n° 1 ci-jointe ;
 - et sont concluantes ;
 - et sont concluantes, à l'exception de celles indiquées à l'annexe n° ci-jointe ;
2. les travaux et prestations, prévus au marché public :
 - ont été exécutés ;
 - ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués à l'annexe n° 1 ci-jointe ;
3. les ouvrages :
 - sont conformes aux spécifications du marché public ;
 - sont conformes aux spécifications du marché public, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées à l'annexe n° ci-jointe ;
4. les conditions de pose des équipements :
 - sont conformes aux spécifications des fournisseurs ;
 - ne sont pas conformes aux spécifications des fournisseurs.
5. les installations de chantier :
 - ont été repliées ;
 - n'ont pas été repliées ;
6. les terrains et les lieux :
 - ont été remis en état ;
 - n'ont pas été remis en état.

Dressé le 26/06/2023

Signature
CIP Architectes
(maître d'œuvre)
cascales@architectes.org
Tel : 06 09 71 26 25

15 rue Molière, 34290 BERRIAN
SAS / Siret 50772925900022 RCS Beziers
Ordre des architectes N° S12588

Accepté le 26/06/23

Signature
(titulaire)

BOSC Anthony

J'atteste que le titulaire du marché public a refusé de signer le présent procès-verbal.

Dressé le

Signature

(Maître d'œuvre)

• RESERVES

N°	Localisation	Réserves
01	RDC	Pose sanitaire en cours. (WC-Local ménage)
02	Local ménage RDC	pose videoir + cumulus. + grille extract ^o VMC.
03	Local VD I RDC	pose clim + boude VMC.
04	R+1	Sortie VMC + déplacement groupe + branchement clim. Remaniment intérieur pour être dans l'axe de la sortie menuiserie
05	Ext.	pose des groupes clim extérieurs. + essais.
06	RDC	Bouches entrées d'air (pose menuiserie) à fournir
07	GENERALITES	DOE au format numérique (Fournir 3 clés USB/ Récépissé MOE)
08	Ensemble	Fournir les fiches d'auto-contrôle de l'installation CVC (PV des essais)
09	RDC	Fournir les 3 entrées d'air au menuisier
10		